

Vilpra T450 ja T600 moodulkorstnate paigaldamiseks läbi põlevmaterjalidest seina

Salong Kaminakoda / Raidkivi OÜ pottseppmeistri soovitusel Vilpra T450 ja T600 moodulkorstnate paigaldamiseks läbi põlevmaterjalidest seina ehk tuleohutu horisontaalse läbiviigu välja ehitamiseks kasutades selleks Skamotec 225 termoisolatsiooniplaate ja mineraalvilla.

NB! Värvitud T450 moodulkorstna puhul minimaalne kaugus korstna põlevmaterjalini 100 mm

Värvimata T450 moodulkorstna puhul minimaalne kaugus korstna välispinnast põlevmaterjalini **50 mm**

